

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE


5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

BSS004AXQH

**TRAVAUX DE FORAGE
POUR
LES BESOINS
DOMESTIQUES
à
Les Mesneux (51)**

Affaire suivie par :

**TRAVAUX REALISES
LES
15 et 16 Septembre 2020**



BSS004AXQH

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	8 rue des Lorraines - 51370 Les Mesneux	
Date :	15/09/2020	n° DREAL : 2266/2020
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques	
Lieu du chantier :	Les Mesneux	

TERRAIN

[illegible]

FORAGE

Profondeur finale :	37,24
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	2,00	280	Tarière	à sec
2,00	37,50	180	Rotary	Eau

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	2,00	225	225/200	PVC		x
-0,50	11,00	140	140/126	PVC		x
11,00	37,24	140	140/126	PVC	x 3 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	8 rue des Lorraines - 51370 Les Mesneux	
Date :	15/09/2020	n° DREAL : 2266/2020
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques	
Lieu du chantier :	Les Mesneux	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	2,00	CPJ45	x		280	225
0,00	8,50	CPJ45	x		180	140
8,50	9,00	Jupe			180	140

POMPAGE	NS (m) :	18,43	Côte / Sol (m):	-0,5	Pompe :	SP13/SP7
----------------	----------	-------	-----------------	------	---------	----------

ND (m)	Q (m3)	Temps
23,13	8,00	2h
<i>Pompe à - 35 m</i>		
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
18,92	3,50	18h
<i>Pompe à - 30 m</i>		
+ 4 arrêts / démarrages		
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
18,92	3,50	18h
Débit spécifiques		
Q' =	7,14	m ³ / h / m
<u>Coordonnées :</u>		
- X : 3.958533°		
- Y : 49.217641°		
- Z : 98 m		
<u>Observations :</u>		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	8 rue des Lorraines - 51370 Les Mesneux	
Date :	15/09/2020	n° DRIRE : 2266/2020
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins domestiques	
Lieu du chantier :	Les Mesneux	

