

FORAGE D'EAU

Pompage 24h

Client :	SCEA du Bois de l'Isle
Maitre d'oeuvre :	SCEA du Bois de l'Isle
Lieu de l'ouvrage :	Le Bois de l'Isle, 60220 MOLIENS
Profondeur utile du forage : 40.00m Diamètre de la chambre de pompage : 315mm	Niveau repère/sol : 0.00 m Niveau statique/sol : 10.00 m
Type de la pompe : Diamètre nominal : 4" Débit maxi de la pompe : 0.00 m3/h	Puissance de la pompe : 0 Kw Diamètre hors tout de la pompe : 0 mm Hauteur de refoulement maxi : 0 mm
Installée à (profondeur) : 0.00 m	Longueur de refoulement : 0 m

Observations :

Date et heure de début de pompage le 02/03/20 à 07:00

Type de sonde : Sonde de niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
02/03/2020	07:01:00	0h01	10,00	10,51	10,51	0,51	
	07:02:00	0h02	10,00	12,18	12,18	2,18	
	07:03:00	0h03	10,00	13,02	13,02	3,02	
	07:04:00	0h04	10,00	14,18	14,18	4,18	
	07:05:00	0h05	10,00	14,59	14,59	4,59	
	07:06:00	0h06	10,00	14,65	14,65	4,65	
	07:07:00	0h07	10,00	14,78	14,78	4,78	
	07:08:00	0h08	10,00	14,88	14,88	4,88	
	07:09:00	0h09	10,00	15,08	15,08	5,08	
	07:10:00	0h10	10,00	15,16	15,16	5,16	
	07:15:00	0h15	10,00	15,27	15,27	5,27	
	07:20:00	0h20	10,00	15,35	15,35	5,35	
	07:25:00	0h25	10,00	15,42	15,42	5,42	
	07:30:00	0h30	10,00	15,54	15,54	5,54	
	07:35:00	0h35	10,00	15,60	15,60	5,6	
	07:40:00	0h40	10,00	15,69	15,69	5,69	
	07:45:00	0h45	10,00	15,72	15,72	5,72	
	07:50:00	0h50	10,00	15,79	15,79	5,79	
	07:55:00	0h55	10,00	15,86	15,86	5,86	
	08:00:00	1h00	10,00	15,90	15,90	5,9	
	08:15:00	1h15	10,00	15,92	15,92	5,92	
	08:30:00	1h30	10,00	15,95	15,95	5,95	
	08:45:00	1h45	10,00	15,99	15,99	5,99	
	09:00:00	2h00	10,00	16,03	16,03	6,03	
	09:15:00	2h15	10,00	16,06	16,06	6,06	
	09:30:00	2h30	10,00	16,11	16,11	6,11	
	09:45:00	2h45	10,00	16,13	16,13	6,13	
	10:00:00	3h00	10,00	16,15	16,15	6,15	
	10:15:00	3h15	10,00	16,21	16,21	6,21	
	10:30:00	3h30	10,00	16,27	16,27	6,27	

FORAGE D'EAU

Pompage 24h

Client :		SCEA du Bois de l'Isle					
Maitre d'oeuvre :		SCEA du Bois de l'Isle					
Lieu de l'ouvrage :		Le Bois de l'Isle, 60220 MOLIENS					
Profondeur utile du forage : 40.00m				Niveau repère/sol : 0.00 m			
Diamètre de la chambre de pompage : 315mm				Niveau statique/sol : 10.00 m			
Type de la pompe :				Puissance de la pompe : 0 Kw			
Diamètre nominal : 4"				Diamètre hors tout de la pompe : 0 mm			
Débit maxi de la pompe : 0.00 m3/h				Hauteur de refoulement maxi : 0 mm			
03/03/2020	10:45:00	3h45	10,00	16,32	16,32	6,32	
	11:00:00	4h00	10,00	16,35	16,35	6,35	
	11:15:00	4h15	10,00	16,39	16,39	6,39	
	11:30:00	4h30	10,00	16,51	16,51	6,51	
	11:45:00	4h45	10,00	16,44	16,44	6,44	
	12:00:00	5h00	10,00	16,46	16,46	6,46	
	12:15:00	5h15	10,00	16,47	16,47	6,47	
	12:30:00	5h30	10,00	16,51	16,51	6,51	
	12:45:00	5h45	10,00	16,54	16,54	6,54	
	13:00:00	6h00	10,00	16,57	16,57	6,57	
	13:15:00	6h15	10,00	16,59	16,59	6,59	
	13:30:00	6h30	10,00	16,59	16,59	6,59	
	13:45:00	6h45	10,00	16,59	16,59	6,59	
	14:00:00	7h00	10,00	16,59	16,59	6,59	
	14:15:00	7h15	10,00	16,59	16,59	6,59	
	14:30:00	7h30	10,00	16,59	16,59	6,59	
	14:45:00	7h45	10,00	16,59	16,59	6,59	
	15:00:00	8h00	10,00	16,59	16,59	6,59	
	15:15:00	8h15	10,00	16,59	16,59	6,59	
	15:30:00	8h30	10,00	16,59	16,59	6,59	
	15:45:00	8h45	10,00	16,59	16,59	6,59	
	16:00:00	9h00	10,00	16,59	16,59	6,59	
	16:30:00	9h30	10,00	16,59	16,59	6,59	
	17:00:00	10h00	10,00	16,59	16,59	6,59	
	17:30:00	10h30	10,00	16,59	16,59	6,59	
	18:00:00	11h00	10,00	16,59	16,59	6,59	
	19:00:00	12h00	10,00	16,59	16,59	6,59	
	20:00:00	13h00	10,00	16,59	16,59	6,59	
	21:00:00	14h00	10,00	16,59	16,59	6,59	
	22:00:00	15h00	10,00	16,59	16,59	6,59	
	23:00:00	16h00	10,00	16,59	16,59	6,59	
	06:00:00	23h00	10,00	16,59	16,59	6,59	
	06:01:00	23h01	10,00	14,70	14,70	4,7	
	06:02:00	23h02	10,00	14,05	14,05	4,05	
	06:03:00	23h03	10,00	13,10	13,10	3,1	

FORAGE D'EAU

Pompage 24h

Client : SCEA du Bois de l'Isle							
Maitre d'oeuvre : SCEA du Bois de l'Isle							
Lieu de l'ouvrage : Le Bois de l'Isle, 60220 MOLIENS							
Profondeur utile du forage : 40.00m				Niveau repère/sol : 0.00 m			
Diamètre de la chambre de pompage : 315mm				Niveau statique/sol : 10.00 m			
Type de la pompe :				Puissance de la pompe : 0 Kw			
Diamètre nominal : 4"				Diamètre hors tout de la pompe : 0 mm			
Débit maxi de la pompe : 0.00 m3/h				Hauteur de refoulement maxi : 0 mm			
	06:04:00	23h04	10,00	12,75	12,75	2,75	
	06:05:00	23h05	10,00	11,85	11,85	1,85	
	06:06:00	23h06	10,00	11,70	11,70	1,7	
	06:07:00	23h07	10,00	11,54	11,54	1,54	
	06:08:00	23h08	10,00	11,52	11,52	1,52	
	06:09:00	23h09	10,00	11,45	11,45	1,45	
	06:10:00	23h10	10,00	11,35	11,35	1,35	
	06:12:00	23h12	10,00	11,30	11,30	1,3	
	06:14:00	23h14	10,00	11,27	11,27	1,27	
	06:16:00	23h16	10,00	11,15	11,15	1,15	
	06:18:00	23h18	10,00	11,10	11,10	1,1	
	06:20:00	23h20	10,00	11,06	11,06	1,06	
	06:22:00	23h22	10,00	11,02	11,02	1,02	
	06:24:00	23h24	10,00	10,98	10,98	0,98	
	06:26:00	23h26	10,00	10,95	10,95	0,95	
	06:28:00	23h28	10,00	10,91	10,91	0,91	
	06:30:00	23h30	10,00	10,89	10,89	0,89	
	06:35:00	23h35	10,00	10,83	10,83	0,83	