

Localisation (Lambert 93)

X : 450223 m

Y : 6313531 m

Z : 125 m (IGN)

Objet : PIEZOMETRE

Entreprise : 2GH

Travaux du 01/10/2019 au 03/10/2019

Référence : 0,75 m/TN

Niveau statique : 29,55 m/ref (08/10/2019)

Débit Instantané : 1 m³/h

Venue(s) d'eau : 30 M m

OUVRAGE RÉALISÉ DANS LE CADRE DE L'ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE DU CAPTAGE DE FONTAINE SAINTE

SUR LA PARCELLE A668 DE M. LARREY (CONVENTION D'ACCÈS, DE MESURES ET DE MAINTENANCE DU 30/07/2019)

SLOT DES CRÉPINES : 1 MM, UTILISATION D'UNE CHAUSSETTE DE FILTRATION

OUVRAGE PROTÉGÉ PAR UN BOISSEAU BÉTON (0,45 X 0,45 M) ET UN CAPOT ACIER MUNI D'UN CADENAS (0,50 M/BOISSEAU)

