

Localisation (Lambert 93)

X : 451272 m

Y : 6312952 m

Z : 105 m (IGN)

Objet : PIEZOMETRE

Entreprise : 2GH

Travaux du 07/10/2019 au 10/10/2019

Référence : 1,12 m/TN

Niveau statique : 9,04 m/ref (30/10/2019)

Débit Instantané : 20 m3/h

Venue(s) d'eau : 9 M m

32/

OUVRAGE RÉALISÉ DANS LE CADRE DE L'ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE DU CAPTAGE DE FONTAINE SAINTE  
SUR LA PARCELLE B541 DE M. BENVENUTO (CONVENTION D'ACCÈS, DE MESURES ET DE MAINTENANCE DU 30/07/2019)

SLOT DES CRÉPINES : 1 MM, UTILISATION D'UNE CHAUSSETTE DE FILTRATION

OUVRAGE PROTÉGÉ PAR UN BOISSEAU BÉTON (0,45 X 0,45 M) ET UN CAPOT ACIER MUNI D'UN CADENAS (0,77 M/BOISSEAU)

