

Localisation (Lambert 93)

X : 453167 m

Y : 6314825 m

Z : 142 m (IGN)

Objet : PIEZOMETRE

Entreprise : GEOFORAGE

Travaux du 05/11/2019 au 05/11/2019

Référence : m/TN

Niveau statique : 36,9 m/ref (07/11/2019)

Débit Instantané : 1 m³/h

Venue(s) d'eau : 32 M m

32/

OUVRAGE RÉALISÉ DANS LE CADRE DE L'ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE DU CAPTAGE DE FONTAINE SAINTE
SUR LA PARCELLE C205 DE MME BLANCHARD (CONVENTION D'ACCÈS, DE MESURES ET DE MAINTENANCE DU 29/07/2019)
SLOT DES CRÉPINES : 1 MM, UTILISATION D'UNE CHAUSSETTE DE FILTRATION
OUVRAGE PROTÉGÉ PAR UN BOISSEAU BÉTON (0,45 X 0,45 M) ET UN CAPOT ACIER MUNI D'UN CADENAS

