

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE – RECENSEMENT DES OUVRAGES D'ACCES A LA NAPPE AU DROIT
DES PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHES ET SECURISATION DE LEUR PARTIE SUPERIEURE

Point N° 1


NOM : AEP Paquier

BSS : BSS001HZRH

Opérateur :	AP
Date :	04/03/2020
Commune :	Fenay

Propriétaire :	Com.Com. Gevrey Chambertin et Nuits-Saint-Georges
Type d'ouvrage :	Forage AEP

Coordonnées X (m) ; (Lambert RGF93)	854151,66
Coordonnées Y (m) ; (Lambert RGF93)	6683913,06
Périmètre de protection. :	PPI Paquier du Potu
Aquifère :	Profond



Vue extérieure



Vue intérieure



Observations terrain

Caractéristiques :

Repère de mesure :	Non mesuré
Hauteur du repère / TN (m) :	Non mesuré
NS / repère (m) :	Non mesuré
Profondeur / repère (m) :	Non mesuré
Profondeur théorique (m) :	120,00
Diamètre intérieur (mm) :	240 / 248
Nature & état tube plein :	INOX
Nature & état tube crépiné :	INOX

Etat de l'ouvrage :

Environnement et risques :	Agricole + chemin pédestre. PPI sans grillage
Accès :	Chemin non accessible aux véhicules particuliers
Fermeture de l'ouvrage :	Tampon Foug / clé triangle
Aération :	Cheminée + grille bon état
Etat général :	Caisse intérieure humide et légèrement fissurée
Etanchéité :	Corroi argileux
Etat du dispositif « Etanche » :	Pas de fissure / bon état

Remarques :

Sonde piézométrique impossible à passer