

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE – RECENSEMENT DES OUVRAGES D'ACCES A LA NAPPE AU DROIT  
DES PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHES ET SECURISATION DE LEUR PARTIE SUPERIEURE

Point N° 4


NOM : Forage Perrigny

BSS : BSS001HYUY

Opérateur : AP  
Date : 04/03/2020  
Commune : Perrigny-Lès-Dijon

Propriétaire : Com.Com. Gevrey Chambertin et Nuits-Saint-Georges  
Type d'ouvrage : Forage AEP

Coordonnées X (m) ; 853744,26  
(Lambert RGF93)  
Coordonnées Y (m) : 6685577,40  
(Lambert RGF93)  
Périmètre de protection. : PPI Haut Murgé  
Aquifère : Profond



Vue extérieure



Vue intérieure



Observations terrain

Caractéristiques :

Repère de mesure : Tampon Foug  
Hauteur du repère / TN (m) : 0,10  
NS / repère (m) : 24,55 (pompage)  
Profondeur / repère (m) : Non mesuré  
Profondeur théorique (m) : 67,00  
Diamètre intérieur (mm) : 200  
Nature & état tube plein : INOX  
Nature & état tube crépiné : -43 à -51m / -55 à -67m

Etat de l'ouvrage :

Environnement et risques : Autoroute à 100m + agricole  
Accès : Grillage vers voie romaine  
Fermeture de l'ouvrage : Capot Foug avec cadenas particulier  
Aération : sans objet  
Etat général : Bon état  
Etanchéité : Dalle béton circulaire 1,20 m  
Etat du dispositif « Etanche » : Etat mitigé, eau en fond de chambre (étanchéité imparfaite)

Remarques :

sans objet