

RAPPORT DE FORAGE

FORAGE N° 1

Date : 8/03/21
CLIENT : Pochodet EARL LES ARTISANS
Commune : Saffrac
Foreuse :
Exécution : Battage - Rotation
Chef de Sonde : Dreyer
Foreur : 1) Habbouze
2)
Véhicule : 1)
2)
Temps d'exécution : H

Fonçage ø 230
Profondeur 21 m

Crépinage ø 167 en PVC
Crépiné 12 m Lisse 9 m

COUPE LITHOLOGIQUE

de 0 m à 0.00 m
de 0.00 m à 7 m
de 7 m à 12 m
de 12 m à 19 m
de 19 m à 21 m
de m à m
de m à m

TV
S-bb
S-bb mousses
S-bb gris
S-bb mousses

ESSAIS DE DÉBIT

Niveau statique 1m00 mètres
Durée de pompage 1 heures

Débit 45 m3/h - GS-PI
Niveau dynamique 9m80 mètres

OBSERVATIONS :

BSS004APVW