



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS  
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22  
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

# TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DE L'ARROSAGE

à

Bétheny (51)  
Parc du Tourizet

**BSS004BJKZ**

Affaire suivie par :

**EDIVERT**

**Et**

**Monsieur le Maire**

**TRAVAUX REALISES**

**LE**

**1er avril 2021**

Entreprise de forage - Forages d'eau - Sondages - Acidification - Essais de débits

Capital de 100 000 Euros - TVA intracommunautaire : FR 833 305 882 78 - SIRET 330 588 278 B 00029 - APE 4399 D

Conditions de ventes au verso





PROJET  
Alt : 87.20 m

BSS004BJKZ



# RAPPORT DE CHANTIER

<b>Entreprise :</b>	<b>Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS</b>	<b>TEL : 03.26.97.11.61</b>
<b>Client :</b>	<b>Mairie de Bétheny, Place de la Mairie - 51450 Bétheny</b>	
<b>Date :</b>	<b>01/04/2021</b>	<b>n° DREAL : 2291/2021</b>
<b>Affaire suivie par :</b>		
<b>Type de chantier :</b>	<b>Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage</b>	
<b>Lieu du chantier :</b>	<b>Bétheny, Parc du Tourizet</b>	

## TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	25,20
---------------------	-------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	26,20	180	Tarière	à sec

**TUBAGE**

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,50	6,30	140	140/126	PVC		x
6,30	25,20	140	140/126	PVC	x	

# RAPPORT DE CHANTIER

<b>Entreprise :</b> Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		<b>TEL :</b> 03.26.97.11.61	
<b>Client :</b>	Mairie de Bétheny, Place de la Mairie - 51450 Bétheny		
<b>Date :</b>	01/04/2021	<b>n° DREAL :</b>	2291/2021
<b>Affaire suivie par :</b>			
<b>Type de chantier :</b>	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage		
<b>Lieu du chantier :</b>	Bétheny, Parc du Tourizet		

## MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

## CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	5,80	CPJ45	x		180	140
5,80	6,30	Jupe			180	140

<b>POMPAGE</b>	NS (m) :	6,27	Côte / Sol (m):	-0,5	Pompe :	SP 8/10
----------------	----------	------	-----------------	------	---------	---------

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
6,35	10,00	2h00
Arrêts/démarrages : Eau claire		
Acidification :		tonne(s)
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
6,35	10,00	2h
<b>Débit spécifiques</b>		
Q' =	125,00	m <sup>3</sup> / h / m

**Coordonnées :**

- X : 4.045681°
- Y : 49.283889°
- Z : 87,20 m

**Observations :**

Le forage sera placé dans un regard étanche dépassant d'environ 30 cm au dessus du sol conformément à la "loi sur l'eau".

La pompe peut être positionnée à -15 mètres de profondeur.

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Mairie de Bétheny, Place de la Mairie - 51450 Bétheny	
Date :	01/04/2021	n° DRIRE : 2291/2021
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Bétheny, Parc du Tourizet	

