

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE N°2 AGRICOLE DE REMPLACEMENT

Entreprise:	SAS FORAQUITAINE
Client:	SCEA MADROUQUES
Maître d'oeuvre:	SCEA MADROUQUES
Exploitant:	SCEA MADROUQUES

Code National BSS : BSS004BKJB / X

N° Déclaration ** : 40-2020-00370

Police de l'eau * : 9259

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : PARC DE CAPLANNE PARCELLE AP183
40430 SORE

Coordonnées : Longitude 415 845 Latitude 6 367 965 **Altitude :** 80.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 27/04/2021 **Resp. M. Ouvrage :** SCEA MADROUQUES

Date fin de l'ouvrage : 30/04/2021 **Resp. M. Oeuvre :** FORAQUITAINE

Machine : FAILING 1500 **Resp. Chantier :** JURQUET

Date début pompage : 30/04/2021 **Niveau statique non perturbé :** 1.71 m

Date fin de pompage : 30/04/2021 **Débit Maxi. d'essai :** 12.18 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.92 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE N°2 AGRICOLE DE REMPLACEMENT

Client:	SCEA MADROUQUES
Maître d'oeuvre:	SCEA MADROUQUES
Lieu de l'ouvrage :	PARC DE CAPLANNE PARCELLE AP183
	40430 SORE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE VEGETALE
1.00	2.00	SABLE MARRON
2.00	20.00	SABLE BLANC
20.00	20.50	ARGILE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.50	10"3/4	273.00	Battage	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.50	6.25	6"5/8	167.00	0.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
6.25	19.75	6"5/8	167.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	1.50	6"5/8	167.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			0.20
1.50	19.75	6"5/8	167.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	0.68

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	19.75	Centreur

40430 SORE

Altitude sol (Z): +80,000 m

Nombre de forages : 1

