

CHANTIER : VERSIGNY		DATE DES TRAVAUX : Du : 24/08/20 Au : 01/10/20	
Profondeur	Coupe Géologique		Coupe Technique
		N.S. : -5,55 m (au TN)	
0	00,00 Tr 00,30 Sable orange et Grès		capot fermeture sonde
			F. Ry 25" 00,00 m à 8,60 m T. 21" 10,40 à -8,60 m C. 00,00 m à -8,60 m
10	calcaire Marnaux blanc à jaune		F. Ry 17" 1/2 -8,60 m à -50,00 m Équipement Prc Arengle 285/315 + 0,50 à -38 m
20	14,00 calcaire gris Tendre		
30	28,00 calcaire Très Tendre sableux		massif filant 0,8 - 1,8 00,00 m à -50,00 m
40	34,00 calcaire beige et sable blanc 38,00 sable Gressier Noir sable noir Argileux		centraux inox ø 315 - ø 440 Équipement inox ø 315 crépine slot 0,5 mm -38,00 à -49,00 m Plein inox décauteur -49,00 à -50,00 avec bouchon de fond
50	46,00 sable verteâtre fin argileux 50,00		

Niveau de fond :