

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU (REJET)

**Entreprise:** ETS ROBERT MENTZLER

**Client:** SCI OLIVETAN  
25 AV DE L EUROPE  
67300 SCHILTIGHEIM

**Maître d'oeuvre:** OTEC  
1 Rue Jean-Marie Lehn  
67560 ROSHEIM

**Exploitant:** .

**Code National BSS :** / X

**N° Déclaration \*\* :**

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 25 AVENUE DE L'EUROPE  
67300 SCHILTIGHEIM

**Coordonnées :** Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m  
Zone

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 30/09/2019

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 03/10/2019

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** FRASTE

**Resp. Chantier :** GAUCKLER

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU (REJET)

**Client:** SCI OLIVETAN

**Maître d'oeuvre:** OTEC

**Lieu de l'ouvrage :** 25 AVENUE DE L'EUROPE

67300 SCHILTIGHEIM

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	12.00	LOESSE BRUN
12.00	15.00	ARGILE GRIS + GRAVIER
15.00	17.00	GRAVIER SABLE
17.00	33.00	GRAVIER - SABLE - EAU
33.00	40.00	GARVIER - SABLE - EAU

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	40.00	11"7/8	300.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	1.00	7"7/8	200.00	50.00		P.v.c.	Tube-plein		
1.00	5.00	7"7/8	200.00	50.00		P.v.c.	Tube-plein		
5.00	9.00	7"7/8	200.00	50.00		P.v.c.	Tube-plein		
9.00	15.00	7"7/8	200.00	50.00		P.v.c.	Tube-plein		
15.00	17.00	7"7/8	200.00	50.00		P.v.c.	Tube-plein		
17.00	21.00	7"7/8	200.00	50.00		P.v.c.	Tube-plein		
21.00	25.00	7"7/8	200.00	50.00		P.v.c.	Tube-plein		
25.00	29.00	7"7/8	200.00	50.00		P.v.c.	Tube-plein		
29.00	33.00	7"7/8	200.00	50.00		P.v.c.	Tube-plein		
33.00	37.00	7"7/8	200.00	80.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	12

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	29.00	7"7/8	200.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
29.00	33.00	7"7/8	200.00	Billes-argile	Oregonite				
33.00	37.00	7"7/8	200.00	Gravier	Gravier ø 4 - 8	Gravitaire	Roule		

