

Fax 02 43.35.04.79

D. D. A. A.
 SORVINO
 Parc de la V. 130
 10, rue A. Sakharov
 76130 MONT-SAINT-AIGN...


12-04-01

BSS004 BLQH

EARL DE GOURNAY

61270 RAI


Forages - Pompages d'essais - Piézomètres



COUPE TECHNIQUE FORAGE D'EAU

Client: **EARL DE GOURNAY**

M. Oeuvre:



Forage réalisé

du: 28/06/1999

au: 08/07/1999

Développement et pompages

du: 09/07/1999

au: 09/07/1999

Débit

Final: 2.8 m³/h

Spécifique: -0.05 m³/h/m

Rabatt: -60.2 m

A ... *Signature* ...

Le ... *22 Juillet 99* ...

**Certifié conforme
au forage exécuté**

Tampon et
signature du
chef d'entreprise.

PHASES du FORAGE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	SARL ENT. CISSE YVES
Client:	EARL DE GOURNAY
Maître d'oeuvre:	*****

TERRAIN

De	à	Nature du terrain
0,00	1,00	Terre végétale + silex
1,00	18,00	Argile à silex
18,00	38,00	Craie
38,00	62,00	Marne grise

FORAGE

De	à	Ø "	Ø mm	Mode de forage	Fluide de forage
0,00	24,00	12"1/4	311,00	Rotary	Boue polymère
23,00	60,00	6"	152,00	MFT	Autre

TUBAGE

De	à	Ø "	Ø mm	Epais	Ecra	Nature matériau	Type	Slot	Vide %
0,00	23,00	7"1/2	190,00			Acier	Tube plein		
0,00	25,00	4"7/8	125,00	6,50		PVC	Tube plein		
25,00	60,00	4"7/8	125,00	6,50		PVC	Crépine fendue		

CIMENTATION

De	à	Ø "	Ø mm	Nature du ciment	Méthode de pose	Vol. m3
0,00	23,00	7"1/2	190,00	Autre	Gravitaire	1,00

MASSIF FILTRANT

De	à	Ø "	Ø mm	Nature du gravier	Granul. mm	Méthode de pose	Vol. m3
20,00	60,00	4"7/8	125,00	Graviers de Silacq	2/4	Gravitaire	0,60
60,00	62,00	Remblai		Graviers de Silacq	2/4	Gravitaire	

CHARTRE QUALITE

PUITS ET FORAGES D'EAU

FORAGE D'EAU

Entreprise: SARL ENT. CISSE YVES

Client: EARL DE GOURNAY

Maître d'oeuvre: *****

BSS 004 BLQH

Lieu du forage AU LIEU DIT "GOURNAY"
61270 RAI

Longitude (X) 469.750 Latitude (Y) 2419.075 Altitude (Z) 242 m

Date début du forage 28/06/1999

Date fin du forage 08/07/1999

Machine DC 100

Date début pompage 09/07/1999

Date fin de pompage 09/07/1999

Débit maxi. d'essai 2,80 m3/h

Niveau statique 30,10 m/sol

Débit conseillé m3/h

Rabatement correspondant -60,20 m

Notes

SARL ENT. CISSE Yves

Drainage - Forage - Terrassement

Ancienne Gare - 72120 EVAILLE

Tél : 43.35.13.09 Fax : 43.35.04.79


Rc 407 773 894 NAF 452 U

EARL DE GOURNAY

"Gournay"

61270 Rai

Forage d'eau



Le 22 juillet 1999