RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	**Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS**	**TEL : 03.26.97.11.61**	
Client :			
Date :	**01/07/2021**	**n° DREAL :**	**2305/2021**
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	**Forage d'eau pour les besoins de l'irrigation**		
Lieu du chantier :	**Villers Le Sec**		

Echelle	Coupe géologique et technique	Forage réalisé du



01/07/2021 au 23/07/2021

Pompage

Réf tête du forage en m: -0,8

NS en m : 0,85

Débit en m³/h : 3,90

ND en m : 57,96

Durée de pompage : 26h36

Certifié conforme

S.A.R.L. BONIFACE
Forages d'Eau
5, rue Pierre Boileau
51420 WITRY LES REIMS
Tél. 03 26 97 11 61 - Fax. 03 26 97 21 75
SIRET: 330 588 278 00029 - APE: 4399 D