

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU PUIT N°1



Charte qualité

Entreprise: ETS ROBERT MENTZLER

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :BSS004AXPL

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** CHEMIN DU DOERNELBRUCK  
67000 STRASBOURG

**Coordonnées :** Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m  
Zone

**Nombre de forages :** 2

**Date début de l'ouvrage :** 23/11/2020 **Resp. M. Ouvrage :** RG

**Date fin de l'ouvrage :** 23/11/2020 **Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** FRASTE **Resp. Chantier :**

**Date début pompage :** 23/11/2020 **Niveau statique non perturbé :** 2.40 m

**Date fin de pompage :** 23/11/2020 **Débit Maxi. d'essai :** 19.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :** 1 **Rabattement correspondant :** 0.05 m

**Notes :**

# TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU PUIT N°1



**Client:**   
**Maître d'oeuvre:** .   
**Lieu de l'ouvrage :** CHEMIN DU DOERNELBRUCK   
 67000 STRASBOURG

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	16.00	GRAVIER + SABLE
16.00	23.00	SABLE
23.00	24.00	GRAVIER

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	24.00	9"3/8	240.00	Foncage	Air

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	12.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
12.00	20.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
20.00	24.00	5"1/2	140.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	11.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
11.00	12.00	5"1/2	140.00	Billes-argile	Compactonite				
12.00	24.00	5"1/2	140.00	Gravier	Gravier ø 4 - 8	Gravitaire	Roule		

