

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	SAS FORAQUITAINE
Client:	CASTAGNET DUMEOU
Maître d'oeuvre:	CASTAGNET DUMEOU
Exploitant:	CASTAGNET DUMEOU

Code National BSS : BSS004BVUT / F

N° Déclaration ** : 4545

Police de l'eau * : 4545

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Rue de belloc

47700 CASTELJALOUX

Coordonnées : **Longitude** 467 398 **Latitude** 6 362 323 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 19/07/2021 Resp. M. Ouvrage : CASTAGNET DUMEOU

Date fin de l'ouvrage : 21/07/2021 Resp. M. Oeuvre : CASTAGNET DUMEOU

Machine : Failling 1500 Resp. Chantier : JURQUET

Date début pompage : 21/07/2021 Niveau statique non perturbé : 3.64 m

Date fin de pompage : 21/07/2021 Débit Maxi. d'essai : 3.77 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 3.28 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	CASTAGNET DUMEOU
Maître d'oeuvre:	CASTAGNET DUMEOU
Lieu de l'ouvrage :	Rue de bellocc
	47700 CASTELJALOUX

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre vegetale
1.00	2.00	Remblai
2.00	4.00	Argile
4.00	4.50	Argile grise
4.50	5.00	Sable gris
5.00	7.00	Sable fauve
7.00	8.00	Sable blanc
8.00	9.00	Sable grossier et graviers
9.00	9.50	Sable gris
9.50	9.80	Argile grise compacte

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	2.00	12"3/4	323.00	Tariere	Eau-claire
2.00	9.80	10"3/4	273.00	Battage	Eau-claire

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.50	2.00	10"3/4	273.00	0.00		Acier-api	Cuvelage		
-0.50	4.08	6"5/8	167.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
4.08	9.08	6"5/8	167.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.75	

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	2.00	10"3/4	273.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			0.60
0.00	9.80	6"5/8	167.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	0.48

