

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE SONDE

Entreprise: **ERBOTECH GMBH**

Client:

Maître d'oeuvre:

ERBOTECH GMBH

Rue de Elsenheim

Exploitant:

67390 MARCKOLSHEIM

Code National BSS : 01663X0086 / S

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 5 rue L Abbé Ernst Krebs
57200 SARREGUEMINES

Coordonnées : Longitude 007°02'44"E Latitude 049°06'17"N **Altitude :** 235.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 30/11/2011

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 30/11/2011

Resp. M. Oeuvre : ERBOTECH

Machine : NORDMEYER

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 34.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.10 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : 1 forage de 90 ml Coordonnées ouvrage approximatives.

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE SONDE

Client:

Maître d'oeuvre:

ERBOTECH GMBH

Lieu de l'ouvrage :

5 rue L Abbé Ernst Krebs

57200

SARREGUEMINES

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	6.00	Argile jaune
6.00	12.00	Argile grise
12.00	90.00	Argile et Tostein avec des couches de calcaires - gris

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	90.00	4"7/8	123.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
34.00	0.10

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	18.00	6"	152.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	90.00	6"	152.00	Ciment	Ciment et bentonit	Sous pression			

