

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: RUCKEBUSCH

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS : BSS004CDRA / X

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

80500 PIENNES ONVILLERS

Coordonnées : **Longitude** 675 335 **Latitude** 6 946 029 Altitude : 93.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 22/07/2021

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 29/07/2021

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Sedidrill

Resp. Chantier :

Date début pompage : 26/07/2021

Niveau statique non perturbé : 10.20 m

Date fin de pompage : 29/07/2021

Débit Maxi. d'essai : 120.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 12.33 m

Notes : 3 tonnes d'HCL