


02436 K0329 / F / L





02436 K0329/PE/CA

02436X0323 / F / RC

DECLARATION DETAILLEE DES OUVRAGES

Réalisés pour:

Date de réalisation: 15/06/2015

Localisation de l'ouvrage: Département: CÔTES D'ARMOR 22950
Lieu-dit: 47 Rue de l'Atlantique
Commune : TREGUEUX

[] Sonde géothermique (Ø32) n° [] Forage d'eau n° ...1..... [] Forage géothermique n°

Coordonnées Lambert : X : 225645.....

Y : 1098776. Z : 113.....

Utilisation prévue:..EAU.....
Besoins estimés (en m3/Jour) :0,5.....
Diamètre de foration du préforage :.240 mm.....
Diamètre du pré-tubage :
Diamètre de foration du forage: ...165 mm.....
Diamètre du tubage:..125 mm.....
Nombre de mètres de plein: ..42 m.....
Hauteur de cimentation : 10 m.....
Type de pompe :

Mode de foration : marteau fond de trou.....
Profondeur totale: 58.. m.....
Longueur du préforage :10 m.....
Longueur du pré-tubage:
Épaisseur du tubage:5 mm.....
de crépiné: ...16 m.....
Crépines posées à m.....4.....à ...20..m
Puissance de la pompe:

GÉOLOGIE

Terrains rencontrés (nature, couleur, profondeur) :

de .0..... m à .2..... m : argileux
de 2 m à ..58..... m : granit gris dur
de..... m à m :
de m à m :
de m à m :
de m à m :

EAU en cours de foration

Première arrivée d'eau : 16 m

Niveau statique: 6 m .

Autres arrivées:

Profondeur (m) : 34

Débit (m3/h) : 400L/H.....

Profondeur (m) : ..55.....

Débit (m3/h) : ...1,2.....

Profondeur (m) : ..58.....

Débit (m3/h) :1,5.....

Profondeur (m) :

Débit (m3/h) :

Profondeur (m) :

Débit (m3/h) :

AQUAFOR BRETAGNE

Siège social : 9 ZA de BEL ORME 22970 PLOUMAGOAR

Tél. 02 96 44 25 60 – Fax. 02 96 21 07 28

SARL au capital de 7622,45 €. – RCS Guingamp B 411 872 468

N° SIRET 411 872 468 00011

N° TVA intra FR 854 118 724 68 Code APE 4313 Z