

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU CAPTAGE



Charte qualité

Entreprise: ETS ROBERT MENTZLER

Client:

2 RUE DE L'INDUSTRIE
67116 REICHSTETT

Maître d'oeuvre:

2 RUE DE L'INDUSTRIE
67116 REICHSTETT

Exploitant:

.

Code National BSS : BSS004BBXD

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 2 RUE DE L'INDUSTRIE
67116 REICHSTETT

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 08/03/2021

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 15/03/2021

Resp. M. Oeuvre :

Machine : FRASTE

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU CAPTAGE



Client: _____
Maître d'oeuvre: _____
Lieu de l'ouvrage : **2 RUE DE L'INDUSTRIE**
67116 REICHSTETT

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	REMBLAI
3.00	5.00	GRAVIER
5.00	8.00	SABLE
8.00	9.00	SABLE + GRAVIER
9.00	13.00	SABLE + PETITS GRAVIER
13.00	20.00	GRAVIER
20.00	21.00	SABLE + GRAVIER
21.00	23.00	GRAVIER

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	23.00	11"7/8	300.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	19.00	7"7/8	200.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
19.00	23.00	7"7/8	200.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	

