

02802x 0102 / FIL





02802x0x02/f/LA

02802 X 0102 / F / EC

DECLARATION DETAILLEE DES OUVRAGES

Réalisés pour:

Date de réalisation: 23/03/2015

Localisation de l'ouvrage: Département: CÔTES D'ARMOR 22640

Lieu-dit: Le Bois Julienne

Commune: TRAMAIN

☒ Sonde géothermique (Ø32) n° 1 ☐ Forage d'eau n° ☐ Forage géothermique n°

Coordonnées Lambert : X : 251129

Y : 2387460

Z : 99

Utilisation prévue: Géothermie.....

Besoins estimés (en m3/Jour) : 0

Diamètre de foration du préforage : 240 mm.....

Diamètre du prétubage :

Diamètre de foration du forage: 165 mm.....

Diamètre du tubage: ...mm.....

Nombre de mètres de plein:

Hauteur de cimentation : 70 m.....

Type de pompe :

Mode de foration : marteau fond de trou.....

Profondeur totale: ..70 m.....

Longueur du préforage : 4 m.....

Longueur du prétubage:

Épaisseur du tubage:

de crépiné:

Crépines posées à m..... à

Puissance de la pompe:

GÉOLOGIE

Terrains rencontrés (nature, couleur, profondeur) :

de 0..... m à 5..... m : argile
 de 5..... m à 70..... m : schiste noir dur
 de..... m à m :
 de..... m à m :
 de..... m à m :
 de..... m à m :

EAU en cours de foration

Première arrivée d'eau : 16 m

Niveau statique: 7 m

Autres arrivées:

Profondeur (m) : 48

Débit (m3/h) : 2.....

Profondeur (m) : 70.....

Débit (m3/h) : 2.....

Profondeur (m) :

Débit (m3/h) :

Profondeur (m) :

Débit (m3/h) :

Profondeur (m) :

Débit (m3/h) :

AQUAFOR BRETAGNE

Siège social : 9 ZA de BEL ORME 22970 PLOUMAGOAR

Tél. 02 96 44 25 60 – Fax. 02 96 21 07 28

SARL au capital de 7622,45 € – RCS Guingamp B 411 872 468

N° SIRET 411 872 468 00011

N° TVA intra FR 854 118 724 68 Code APE 4313 Z

02802X.0103 / F / RC

DECLARATION DETAILLEE DES OUVRAGES

Réalisés pour :

Date de réalisation: 23/03/2015

Localisation de l'ouvrage: Département: CÔTES D'ARMOR 22640

Lieu-dit: Le Bois Julienne

Commune: TRAMAIN

☒ Sonde géothermique (Ø32) n° 2 ☐ Forage d'eau n° ☐ Forage géothermique n°

Coordonnées Lambert : X : 251130 Y : 2387670 Z : 94

Utilisation prévue: Géothermie..... Mode de foration : **marteau fond de trou**.....
 Besoins estimés (en m3/Jour) : 0 Profondeur totale: 70 m.....
 Diamètre de foration du préforage : 240 mm..... Longueur du préforage : 4 m.....
 Diamètre du prétubage : Longueur du prétubage:
 Diamètre de foration du forage: 165 mm..... Épaisseur du tubage:
 Diamètre du tubage: mm.....
 Nombre de mètres de plein: de crépiné:
 Hauteur de cimentation : 70 m..... Crépines posées à m..... à
 Type de pompe : Puissance de la pompe:

GÉOLOGIE

Terrains rencontrés (nature, couleur, profondeur) :

de 0..... m à 6..... m : argile
 de 6..... m à 19..... m : schiste marron faillé
 de 19..... m à 70..... m : schiste noir dur
 de m à m :
 de m à m :
 de m à m :

EAU en cours de foration

Première arrivée d'eau : 9 m

Niveau statique: 7 m

Autres arrivées:

Profondeur (m) : 18

Débit (m3/h) : 5.....

Profondeur (m) : 28.....

Débit (m3/h) : 10.....

Profondeur (m) : 48.....

Débit (m3/h) : 12.....

Profondeur (m) : 67.....

Débit (m3/h) : 20.....

Profondeur (m) : 70.....

Débit (m3/h) : 25.....

AQUAFOR BRETAGNE

Siège social : 9 ZA de BEL ORME 22970 PLOUMAGOAR

Tél. 02 96 44 25 60 – Fax. 02 96 21 07 28

SARL au capital de 7622,45 €. – RCS Guingamp B 411 872 468

N° SIRET 411 872 468 00011

N° TVA intra FR 854 118 724 68 Code APE 4313 Z