

POMPAGE D'ESSAI

RAPPORT TRAVAUX:FORAGE D'ESSAI

Pompage de developpement

Client:	SOCIETE CANAL SEINE NORD EUROPE			
Maître d'oeuvre:	FONDASOL HYDROGEOLOGIE			
Lieu de l'ouvrage :	Le Faubourg de Montdidier (Section AC Parcelle n°89 60400 NOYON			
Profondeur utile du forage:	40.00	m	Niveau repère/sol:	0.80 m
Diamètre de la chambre de pompage:	280	mm	Niveau statique/sol:	13.44 m
Type de la pompe:	SP14-8		Puissance de la pompe:	2 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0 mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0 mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0 m

Observations :

Date et heure de début de pompage le **08/12/2021** à **10:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
08/12/2021	10:02	0h02	7.00	23.00	22.20	8.76	
	10:05	0h05		24.00	23.20	9.76	
	10:07	0h07		24.85	24.05	10.61	
	10:10	0h10		25.24	24.44	11.00	
	10:15	0h15		25.87	25.07	11.63	
	10:20	0h20		26.10	25.30	11.86	
	10:30	0h30		26.18	25.38	11.94	
	10:45	0h45		26.19	25.39	11.95	
	11:00	1h00		26.20	25.40	11.96	
	12:00	2h00		26.20	25.40	11.96	
	18:00	8h00		26.20	25.40	11.96	