

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

|                  |   |
|------------------|---|
| Entreprise:      | BOURGEOIS FORAGE                            |
| Client:          | 50 BOULEVARD GAMBETTA<br>10200 BAR SUR AUBE |
| Maître d'oeuvre: | 50 BOULEVARD GAMBETTA<br>10200 BAR SUR AUBE |
| Exploitant:      | 50 BOULEVARD GAMBETTA<br>10200 BAR SUR AUBE |

Code National BSS : **BSS004CMXH** N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 50 BOULEVARD GAMBETTA  
10200 BAR SUR AUBE

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 02/12/2021 Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 07/12/2021 Resp. M. Oeuvre :

Machine : STENUICK 440 Resp. Chantier :

Date début pompage : Niveau statique non perturbé : 3.00 m

Date fin de pompage : Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 0.20 m

Notes : REALISATION D UN FORAGE DE REINJECTION DE 20 METRES

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

50 BOULEVARD GAMBETTA  
10200BAR SUR AUBE

LITHOLOGIE

| De   | à     | Libellé                      |
|------|-------|------------------------------|
| 0.00 | 1.00  | LIMONS ARGILEUX              |
| 1.00 | 3.50  | ALLUVIONS ARGILEUSES         |
| 3.50 | 6.50  | ALLUVIONS CALCAIRES          |
| 6.50 | 20.00 | CALCAIRE GRIS ET MARNE NOIRE |

FORAGE

| De   | à     | Ø" | Ømm    | Mode de forage | Fluide de forage |
|------|-------|----|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 20.00 | 8" | 203.00 | M.f.t.         | Air              |

\* Reconnaissance

TUBAGE

| De   | à     | Ø"    | Ømm    | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type           | Slot | Vide % |
|------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00 | 5.00  | 4"7/8 | 125.00 | 5.00   |       | P.v.c.-lisse     | Tube-plein     |      |        |
| 5.00 | 20.00 | 4"7/8 | 125.00 | 5.00   |       | P.v.c.-lisse     | Crepine fentes | 1.00 |        |

REEMPLISSAGE

| De   | à     | Ø"    | Ømm    | Matériau      | Nature            | Méthode de pose     | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|------|-------|-------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|---------|
| 0.70 | 3.00  | 4"7/8 | 125.00 | Ciment        | Coulis            | Injection par canne |         |           | 0.05    |
| 3.00 | 4.00  | 4"7/8 | 125.00 | Billes-argile | Oregonite         |                     |         |           | 0.02    |
| 4.00 | 20.00 | 4"7/8 | 125.00 | Gravier       | Graviers de loire | Gravitaire          | Roule   | 4.00-8.00 | 0.32    |

ACCESSOIRE

| De    | à     | Type d'accessoire |
|-------|-------|-------------------|
| 0.00  | 0.00  | Capot             |
| 20.00 | 20.00 | Bouchon           |

## FORAGE D'EAU

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : 50 BOULEVARD GAMBETTA

10200 BAR SUR AUBE

Travaux réalisés : 111

du : 02/12/2021 au : 07/12/2021

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X): 0


Latitude (Y): 0

Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/101

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le 16/12/2021 à ...  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise

EURL BOURGEOIS FORAGE

24 Rue de Corps de Garde  
10700 CHAPELLE VALLON  
Port. 06 19 18 27 52 ou 03 25 47 30 72  
Mail: bourgeois@orange.fr

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt.: +0,000 m

Siret: 48169212500014

PAGE: 3

BSS004CMXH