



bourgeois.forage@orange.fr
24 rue du Corps de Garde
10700 Chapelle Vallon
Port : 06.19.18.37.35
Tel : 03.25.47.30.72
Site : www.bourgeois-forage-aube.fr

PZ1:BSS004CPVN, PZ2:BSS004CPVP

2-PIEZOMETRE A LA CRAIE :

2.1 - Méthodologie :

-de 0m à -14m : foration au Rotary à l'eau claire Tricône à dents Ø 160mm

2.2 – Equipement en PVC Ø 51/60mm vissé :

-de +1m à -10m : tube plein

-de -10m à -14m : tube crépiné fentes de 1mm

Mise en place d'un bouchon de fond PVC vissé

Tête de puits : capot PVC vissé

2.3 - Massif filtrant :

-de -9m à -14m : mise en place de gravillon siliceux calibré 4/8mm

2.4 - Etanchéité :

-de -8m à -9m : mise en place d'un bouchon d'argile gonflante de type Orégonite

2.5 - Cimentation :

-de 0m à -8m : cimentation annulaire avec injection par canne de coulis de ciment Calcia

1.6 - Lithologie :

-de 0m à -0,80m : terre végétale

-de -0,80m à -1,80m : limons argileux

-de -1,80m à -8m : alluvions

-de -8m à -14m : craie blanche

3-PIEZOMETRE AUX ALLUVIONS :

3.1-Méthodologie :

-de 0m à -5,50m : foration à la tarière creuse

3.2-Equipement en PVC Ø 51/60mm vissé :

-de 0m à -1,50m : tube plein

-de -1,50m à -5,50m ; tube crépiné fentes de 1mm

Mise en place d'un bouchon de fond PVC vissé

Tête de puits : capot PVC vissé

3.3-Lithologie :

-de 0m à -0,80m : terre végétale

-de -0,80m à -5,50m : alluvions