

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise: **GEOTEC**

Client: **MAIRIE DE MARTRES TOLOSANE**

Maître d'oeuvre: **GEOTEC**

21800 QUETIGNY

Exploitant:

Code National BSS : BSS004CULP /

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Rue du Stade  
31220 MARTRES TOLOSANE

**Coordonnées :** Longitude 001°00'36,11"E Latitude 043°11'50,57"N **Altitude :** 0.00 m

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 15/04/2020

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 20/04/2020

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :**

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :** 17/06/2020

**Niveau statique non perturbé :** 9.33 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client: MAIRIE DE MARTRES TOLOSANE

Maître d'oeuvre: GEOTEC

Lieu de l'ouvrage : Rue du Stade

31220 MARTRES TOLOSANE

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.20	Terre végétalisée à quelques débris de briques et cailloux
0.20	0.90	Remblai à quelques débris de briques et cailloux
0.90	15.00	Graves limoneuses

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	15.00	6"5/8	168.00	Rotary	Eau-claire

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	15.00	6"5/8	168.00	0.00		Acier-api	Autre		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	1.00	6"5/8	168.00	Billes-argile	Sopranite				
1.00	14.00	6"5/8	168.00	Gravier	Autre	Gravitaire	Roule		

## ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Bouchon

