

## ESSAI DE POMPAGE

**Chantier :**

**Avenue de Colmar 67100 STRASBOURG**

**FORAGE :** N°01 captage PAC    Fait le 27/07/2021

**POMPE :** Moto-pompe thermique 30m3/h

Date	Niveau eau dessus tube	M3/h	Rabatement		Heure	Observation
27/07/2021	- 2.65m	5 m3/h	2.65 m	0.00m	8h00	Eau claire pas de sable
27/07/2021		5 m3/h	2.65 m	0.00m	8h30	Eau claire pas de sable
27/07/2021		5 m3/h	2.65 m	0.00m	9h00	IDEM
27/07/2021		5 m3/h	2.65 m	0.00m	9h30	IDEM
27/07/2021		5 m3/h	2.65 m	0.00m	10h00	IDEM
27/07/2021		Arrêt 15mn	2.65 m	0.00m	10h15	
27/07/2021		10 m3/h	2.67 m	0.02m	10h15	Eau claire pas de sable
27/07/2021		10 m3/h	2.67 m	0.02m	10h30	IDEM
27/07/2021		10 m3/h	2.67 m	0.02m	11h00	IDEM
27/07/2021		10 m3/h	2.67 m	0.02m	11h30	IDEM
27/07/2021		10 m3/h	2.67 m	0.02m	12h00	IDEM
27/07/2021		Arrêt 15mn	2.65			Remonté directe
27/07/2021		15 m3/h	2.69 m	0.04m	12h15	Eau claire pas de sable
27/07/2021		15 m3/h	2.69 m	0.04m	12h20	
27/07/2021		15 m3/h	2.69 m	0.04m	12h30	
27/07/2021		15 m3/h	2.69 m	0.04m	12h45	
27/07/2021		15 m3/h	2.69 m	0.04m	13h15	
27/07/2021		15 m3/h	2.69 m	0.04m	14h00	
27/07/2021		15 m3/h	2.69 m	0.04m	14h30	
27/07/2021		Arrêt 15mn	2.65			Remonté directe

[illegible]

Fait le 27/07/2021