

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU - BSS004BTJX

Entreprise: **CLAUDE LEFEUVRE**

Client:

Maître d'oeuvre: **CLAUDE LEFEUVRE**  
13 allée de Kerlann  
56000 VANNES

Exploitant:

Code National BSS : 0004 / BTJX

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 6 allée de la Bonne Humeur  
56000 VANNES

Coordonnées : Longitude 216 213 Latitude 2 309 244 Altitude : 18.56 m  
Zone Lambert 2 étendu métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 30/07/2020

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 30/07/2020

Resp. M. Oeuvre :

Machine : P20

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 2.50 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

## TRONCONS de L'OUVRAGE

### FORAGE D'EAU - BSS004BTJX

<b>Client:</b>			
<b>Maître d'oeuvre:</b>	CLAUDE LEFEUVRE		
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	6 allée de la Bonne Humeur		
	56000	VANNES	

#### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE VEGETALE
1.00	40.00	GRANITE

#### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	9"7/8	250.00	M.f.t.	Air
10.00	40.00	5"1/2	140.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

#### ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
40.00	2.50

#### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	21.00	4"1/2	114.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
21.00	37.00	4"1/2	114.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	9
37.00	40.00	4"1/2	114.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		

#### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	4"1/2	114.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression	Autre		

#### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
12.00	12.00	Packer

