

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU - BSS004BTKA

Entreprise:	CLAUDE LEFEUVRE
Client:	
Maître d'oeuvre:	CLAUDE LEFEUVRE 13 allée de Kerlann 56000 VANNES
Exploitant:	

Code National BSS : 0004 / BTKA

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 13 rue du 10e RA
56000 VANNES

Coordonnées : Longitude 217 624 Latitude 2 308 809 **Altitude :** 29.85 m
Zone Lambert 2 étendu métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 20/05/2021

Resp. M. Ouvrage :

de l'ouvrage : 20/05/2021

Resp. M. Oeuvre :

Machine : P20

Resp. Chantier :

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 1.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU - BSS004BTKA

Client:	
Maître d'oeuvre:	CLAUDE LEFEUVRE
Lieu de l'ouvrage :	13 rue du 10e RA
	56000 VANNES

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	40.00	Granite

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	11.00	9"7/8	250.00	M.f.t.	Air
11.00	40.00	5"1/2	140.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
31.00	1.00
40.00	1.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	27.00	4"1/2	114.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
27.00	37.00	4"1/2	114.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	9
37.00	40.00	4"1/2	114.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	4"1/2	114.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression	Autre		

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
12.00	12.00	Packer

