



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

DECLARATION D'OUVERTURE DE TRAVAUX D'EXPLOITATION D'UN GITE GEOTHERMIQUE DE MINIME IMPORTANCE

Vous avez déclaré sur le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance les informations mentionnées ci-dessous.

La déclaration a été enregistrée sous le numéro 10583 le 26/01/2022 à 11:50 .

Elle a été réalisée pour l'installation géothermique de minime importance enregistrée sous le numéro 8217 .

Le service destinataire des informations transmises est le service en charge de la géothermie au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de votre région.

DÉCLARANT

Nom ou raison sociale : Antea France
SIREN : 393206735
SIRET : 39320673500630
N° de TVA intracommunautaire :
Adresse 180 Impasse John LOCKE
34470 PEROLS
Téléphone : 067-283-1092
Courriel : quentin.devenoges@anteagroup.fr

Vous avez déclaré être prestataire de l'exploitant, mandaté par lui pour cette déclaration et vous avez déposé sur le site la preuve de mandat.

LOCALISATION DE L'INSTALLATION

Adresse

Rue Tour de l'Eveque
30000 Nîmes
Parcelaire : HK 230p

Localisation des ouvrages

Ouvrages de l'installation

Nombre d'ouvrages de l'installation : 3

Dont ouvrages en zone réglementaire orange : 0

Identification	Code BSS	Localisation WGS84	Profondeur (m)	Type	Couleur
56023	BSS004CTEK/X	4.37067 , 43.82449	20	PRELEVEMENT	VERT
56024	BSS004CTEM/X	4.37076 , 43.82388	20	REINJECTON	VERT
56025	BSS004CTER/X	4.37099 , 43.82404	20	REINJECTON	VERT

Ouvrages dans le périmètre de l'installation

Nombre d'ouvrage référencé dans la BSS à moins de 200 mètres de l'installation : 1

Code BSS	Statut BSS	Localisation WGS84	Profondeur (m)	Type
09655X0308/SV5	Finalisé	4.369807 , 43.823847	-	FORAGE

DIMENSIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée par l'installation : 200.0 kW

Description de la boucle géothermale :

Volume total prévisionnel prélevé chaque année (puis réinjecté)* : 12100 m3
Débit nominal, prélevé ou réinjecté* : 20 m3/h
Les eaux sont prélevées puis réinjectées dans la même nappe avec une température inférieure à 25°C.
Nombre de mètres carrés raccordés à la pompe à chaleur (PAC) : 4550 m2
Type du bâtiment à chauffer/refroidir : Bâtiment(s) tertiaire(s)
Usage énergétique* : Chauffage
Refroidissement
En cas d'utilisation d'une autre énergie, le taux de couverture de la géothermie :

Chauffage :

COP nominal (chauffage) : 4
Puissance calorifique nominale : 206

Climatisation :

EER nominal (refroidissement) : 5
Puissance frigorifique nominale : 164

ENVIRONNEMENT A PROXIMITE

Zone de forage

1. Vous avez pris connaissance des critères à respecter pour le choix de l'emplacement des forages géothermiques et des conditions d'exploitation de la ressource thermique. Vous vous engagez à les respecter et le cas échéant à en informer le maître d'ouvrage.
2. Vous avez pris connaissance que d'autres réglementations ou contraintes locales peuvent s'appliquer à votre activité géothermique. Vous vous engagez à les respecter.
3. Vous avez déclaré avoir pris connaissance de ses obligations en matière de prévention des endommagements de réseaux et vous vous engagez personnellement à envoyer :
 - En tant que maître d'ouvrage (entreprise ou particulier), les DT à l'attention des exploitants des réseaux situés à proximité de ma zone de forage et de tenir compte des recommandations de sécurité qui vous seront adressées en réponse ;
 - En tant qu'exécutant du forage, les DICT à l'attention des exploitants des réseaux situés à proximité de ma zone de forage et de tenir compte des recommandations de sécurité qui vous seront adressées en réponse.

Période des travaux de forage :

Date de début : 31/01/2022

Date de fin : 28/02/2022

EXPLOITANT

Nom ou raison sociale : SCI CCI 30
SIREN : 879909752
SIRET : 87990975200013
N° de TVA intracommunautaire : FR77879909752
Adresse
12 Rue de la République
30000 Nîmes
Téléphone : 0466879879
Courriel : president@gard.cci.fr

PROPRIETAIRE DU TERRAIN

Nom ou raison sociale : SCI CCI 30
SIREN : 879909752
SIRET : 87990975200013
N° de TVA intracommunautaire : FR77879909752
Adresse
12 Rue de la République
30000 Nîmes
Téléphone : 0466879879
Courriel : president@gard.cci.fr

ENTREPRISE DE FORAGE

Nom ou raison sociale :	LUROFORAGE
SIREN :	532979549
SIRET :	53297954900013
N° de TVA intracommunautaire :	FR68532979549
Qualification n° :	51325
Adresse	Lieu-dit LE COULETAS
	04230 Saint-Étienne-les-Orgues
Téléphone :	0660574056
Courriel :	luroforage@gmail.com