

SCEA de Malaga
 3814 route de Malaga
 40110 Onesse Laharie

Objet : Remplacement d'un forage d'irrigation
 Dossier 40-2020-00422, Récépissé n°2020-1664 du 16/11/2020
 Forage agrément n° 5847, nappe du mio-plio-quadernaire

Rapport de fin de travaux

Rapport de forage (entreprise Otech 40), réalisé le 26/02/2021 BSS004AXMU

 <p>1406 Rue de la Ferme de Larrouquère - B.P. 227 40004 MONT DE MARSAN Cedex - France Tél. 05 58 466 466 - Fax 05 58 06 44 15</p> <p>Agence : 33610 CESTAS Tél. 05 56 78 85 67 - Fax 05 56 78 12 15</p> <p>Agence : 32390 MONTESTRUC Tél. 05 62 62 26 68 - Fax 05 62 62 26 30</p> <p>N° de T.V.A. Intracommunautaire : FR 06 413 835 075 SARL AU CAPITAL DE 688 720 € - SIREN : 413 835 075 CODE APE 2830Z - RC Mont-de-Marsan B 413 835 075</p> <p style="text-align: center;">RAPPORT DE FORAGE</p> <p>FORAGE N°</p>	<p>Date : 26 février 2021</p> <p>CLIENT : David Malaga</p> <p>Commune : Onesse</p> <p>Foreuse :</p> <p>Exécution : Battage - Rotation</p> <p>Chef de Sonde :</p> <p>Foreur : 1) Sebien Ph 2) Sebien Ph</p> <p>Véhicule : 1)</p> <p>2)</p> <p>Temps d'exécution : H</p>
<p>Fonçage ø 230</p> <p>Profondeur 22 m</p>	<p>Crépinage ø 167 en PVC</p> <p>Crépiné 12 m Lisse 10 m</p>
COUPE LITHOLOGIQUE	
<p>de 0 m à 0,5 m</p> <p>de 0,5 m à 1 m</p> <p>de 1 m à 6 m</p> <p>de 6 m à 22 m</p> <p>de 22 m à 22 m</p> <p>de m à m</p> <p>de m à m</p>	<p>terre végétale</p> <p>sh. jaune</p> <p>sh. beige</p> <p>sh. mio-quadernaire</p> <p>Tourbe</p>
ESSAIS DE DÉBIT	
<p>Niveau statique 1 mètres</p> <p>Durée de pompage 1 heures</p>	<p>Débit 65 m3/h - GS-PI</p> <p>Niveau dynamique 6 mètres</p>
<p>OBSERVATIONS :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

Castey Informatique - MONT DE MARSAN

Rapport de comblement du forage abandonné, réalisé le 5 mars 2021

Le forage a été comblé selon le schéma ci-dessous :

