

POMPAGE D'ESSAI**FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

Client:			
Maître d'oeuvre:			
Lieu de l'ouvrage :			
67230		HERBSHEIM	
Profondeur utile du forage:	16.00 m	Niveau repère/sol:	0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	600 mm	Niveau statique/sol:	2.85 m
Type de la pompe:		Puissance de la pompe:	0 Kw
Diamètre nominal:	4"	Diamètre hors tout de la pompe:	0 mm
Débit maxi de la pompe:	0.00 m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0 mm
Installée à (profondeur):	0.00 m	Longueur de refoulement:	0 m

Observations :Date et heure de début de pompage le **25/10/2021** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
25/10/2021	08:01	0h01	25.00	2.90	2.90	0.05	
	08:15	0h15		2.90	2.90	0.05	
	08:30	0h30		2.90	2.90	0.05	
	09:00	1h00		2.90	2.90	0.05	
	09:01	1h01	50.00	2.98	2.98	0.13	
	09:15	1h15		2.98	2.98	0.13	
	09:30	1h30		2.98	2.98	0.13	
	10:00	2h00		2.98	2.98	0.13	
	10:01	2h01	75.00	3.07	3.07	0.22	
	10:15	2h15		3.07	3.07	0.22	
	10:30	2h30		3.07	3.07	0.22	
	11:00	3h00		3.07	3.07	0.22	
	11:01	3h01	100.00	3.16	3.16	0.31	
	11:15	3h15		3.16	3.16	0.31	
	11:30	3h30		3.16	3.16	0.31	
	12:00	4h00		3.16	3.16	0.31	