

CLIENT :		DATE DES TRAVAUX :
CHANTIER :		Du : 31/01/22 Au : 28/01/22
Profondeur	Coupe Géologique	Coupe Technique
	N.S. : 51,40 m au TN	
0	1,50 Limon	capot fermeture sans étanche F. 25 ^{15/8} 00,00 m à -34,00 m. T. 20' +1,00 m à -34,00 m C. 00,00 m à -34,00 m
5		
10	calcaire	
15	17,00 Pente Total	
20	d'Étampes	
25		
30	31,55	
35		
40		F. 17 ^{1/4} -34,00 m à -83,50 m T. 12 ^{1/4} +0,50 m à -83,50 m C. 00,00 m à -83,50 m
45	sables	
50	DE	
55		
60	Fontainebleau	
65		
70		
75		
80	80,00 81,50 Molasse d'Étampes	Massif filtrant 2/4 -79,60 m à -95,50 m centraux inox Ø 193,7 / 310 F. 12 ^{1/4} -83,50 m à -95,50 m E. 7 ^{1/2} inox Plein -79,50 m à -82,50 m cripius 100 -82,50 m à -94,50 m Décafon -94,50 m à -95,50 m avec bouchon d'étanchéité
85	calcaire DE	
90	BAE	
95	34,00 95,50 Argile verte	

Niveau de fond :