



Avenue du Maréchal-Juin - B.P. 227
40004 MONT DE MARSAN CEDEX - FRANCE
 Tél : 05 58 466 466 - Fax : 05 58 06 44 15

Agence: **33610 CESTAS**
 Tél : 05 56 78 85 67 - Fax : 05 56 78 12 15
 Agence: **32390 MONTESTRUC**
 Tél : 05 62 62 26 68 - Fax : 05 62 62 26 30
 N° de T.V.A. Intracommunautaire : FR 06 413 835 075
 OTECH 40 SARL AU CAPITAL DE 688.720 €
 SIREN : 413 835 075 - CODE APE 293 D - RC Mont de Marsan B 413 835 075

RAPPORT DE FORAGE

FORAGE N°

Date : 3 septembre 2007
 CLIENT : Plan for
 Commune : Uchacq
 Foreuse :
 Exécution : Battage - Rotation
 Chef de Sonde :
 Foreur : 1) Soubiaff
 2) Bertrand
 Véhicule : 1)
 2)
BSS004DNBF
 Temps d'exécution : H

Arrivé le
21 SEP. 2007
D.D.A.F.

DE-MARSAN France
 8 06 48 54

CEDEX

Fonçage ø 220
 Profondeur 21 m

Crépinage ø 167 en PLUC
 Crépiné 15 m Lisse 6 m

COUPE LITHOLOGIQUE

de <u>0</u> m à <u>0,5</u> m	<u>Terre végétale</u>
de <u>0,5</u> m à <u>3</u> m	<u>Sable marron</u>
de <u>3</u> m à <u>12</u> m	<u>Sable beige</u>
de <u>12</u> m à <u>13</u> m	<u>argile grise</u>
de <u>13</u> m à <u>20</u> m	<u>Sable beige</u>
de <u>20</u> m à <u>20,30</u> m	<u>Tourbe</u>
de <u>20,30</u> m à <u>21</u> m	<u>Sable marron</u>

correspondant.

ESSAIS DE DÉBIT

Niveau statique : 3,5 mètres Débit : 60 m³/h - GS-PI
 Durée de pompage : 1 heures Niveau dynamique : 6,5 mètres

DDAF 40
POLICE DE L'EAU

AGREMENT
 GESTIONNAIRE

n° **10274**

OBSERVATIONS