

RAPPORT DE FORAGE**FORAGE N°** 43462Date : 15 juillet 2021
CLIENT : SCEA des Tailles
Commune : Carma
Foreuse :
Exécution : Battage - Rotation
Chef de Sonde :
Foreur : 1) Soubielle Ph
2) Soubielle P
Véhicule : 1)
2)
Temps d'exécution : HFonçage ø 230
Profondeur 28 mCrépinage ø 167 en PVC
Crépiné 6 m Lisse 22 m**COUPE LITHOLOGIQUE**de 0 m à 1 m
de 1 m à 6 m
de 6 m à 20 m
de 20 m à 28 m
de 28 m à 28 m
de m à m
de m à mSable Jaune
argile Jaune
argile grise
galet
argile Jaune**ESSAIS DE DÉBIT**Niveau statique 10 mètres
Durée de pompage 1 heuresDébit 42 m³/h - GS-PI
Niveau dynamique mètres**OBSERVATIONS :**