



## POMPAGE D'ESSAI PAR PALIERS ENCHAÎNES

**Client :** CATHEDRALE NOTRE DAME ET SAINT CASTOR

**Lieu :** Place aux Herbres - 30000 NIMES

**Désignation de l'ouvrage :** F1

**Niveau statique initial (m/repère) :** 10,24 m

**Niveau du repère (m/sol) :** 0,30 m

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Dyn.	Débit m <sup>3</sup> /h	Observations
Palier n°1					5,400 m <sup>3</sup> /h	
21/02/17		0				
		1		10,41		
		2		10,41		
		3		10,41		
		4		10,42		
		5		10,42		
		6		10,42		
		7		10,42		
		8		10,42		
		9		10,42		
		10		10,42		
		11				
		12		10,43		
		14		10,43		
		16		10,43		
		18		10,43		
		20		10,43		
		25		10,44		
		30		10,44		
		35		10,44		
		40		10,45		
		50		10,45		
Palier n°2	1	0		10,45		
	1	1		10,60	8,100 m <sup>3</sup> /h	
	1	2		10,61		
	1	3		10,61		
	1	4		10,61		
	1	5		10,61		
	1	6		10,61		
	1	7		10,62		
	1	8		10,62		
	1	9		10,62		
	1	10		10,62		
	1	11				
	1	12		10,62		



## POMPAGE D'ESSAI PAR PALIERS ENCHAÎNÉS

Client : CATHEDRALE NOTRE DAME ET SAINT CASTOR

Lieu : Place aux Herbres - 30000 NIMES

Désignation de l'ouvrage : F1

Niveau statique initial (m/repère) : 10,24 m

Niveau du repère (m/sol) : 0,30 m

Date	Heure	Minutes	Secondes	N.Dyn.	Débit m <sup>3</sup> /h	Observations
21/02/17	1	14		10,62	8,100 m <sup>3</sup> /h	
	1	16		10,62		
	1	18		10,62		
	1	20		10,63		
	1	25		10,63		
	1	30		10,63		
	1	35		10,64		
	1	40		10,64		
	1	50		10,64		
Palier n°3	2	0		10,64		
	2	1		11,06	11,900 m <sup>3</sup> /h	
	2	2		11,16		
	2	3		11,18		
	2	4		11,19		
	2	5		11,20		
	2	6		11,20		
	2	7		11,20		
	2	8		11,21		
	2	9		11,21		
	2	10		11,21		
	2	12		11,22		
	2	14		11,22		
	2	16		11,22		
	2	18		11,22		
	2	20		11,23		
	2	25		11,23		
	2	30		11,23		
	2	35		11,23		
	2	40		11,24		
	2	50		11,24		
Palier n°4	3	0		11,24		
	3	1		11,51	15,500 m <sup>3</sup> /h	
	3	2		11,60		
	3	3		11,65		
	3	4		11,69		
	3	5		11,71		
	3	6		11,72		
	3	7		11,75		
	3	8		11,77		
	3	9		11,78		
	3	10		11,79		
	3	12		11,81		



## POMPAGES D'ESSAIS PAR PALIERS ENCHAÎNES

**Client : CATHEDRALE NOTRE DAME ET SAINT CASTOR**

**Lieu : Place aux Herbres - 30000 NIMES**

**Désignation de l'ouvrage : F1**

**Niveau statique initial (m/repère) : 10,24 m**

Niveau du repère (m/sol) : 0,30 m

[illegible]



**Lieu : Place aux Herbres - 30000 NIMES**

Niveau du repère (m/sol) : 0,30 m

## Remontée

[illegible]



