

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE C5

Entreprise: SADE - CGTH

Client: CHAMTOR

Maître d'oeuvre: CHAMTOR

Code National BSS : **BSS004DQFW** N° Déclaration :

Lieu de l'ouvrage :

51110 BAZANCOURT

Coordonnées : X Y Altitude : 0.00 m

Date début de l'ouvrage : 25/05/2010

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 21/07/2010

Resp. M. Oeuvre :

Machine : FRASTE

Responsable Chantier :

Date début pompage : 22/06/2010

Profondeur hydrostatique/sol : 10.89 m

Date fin de pompage : 02/07/2010

Débit Maxi. d'essai : 60.00 m3/h

Rabattement correspondant : 1.36 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE C5

Client: CHAMTOR
Maître d'oeuvre: CHAMTOR
Lieu de l'ouvrage :
51110 BAZANCOURT

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Remblai
1.00	2.00	Argile
2.00	11.00	Craie
11.00	95.00	Craie blanche

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	15.50	24"	610.00	ROTARY	BOUE
15.00	95.00	17"1/2	444.00	ROTARY	AIR

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature matériau	Type	Slot	Vide %
0.00	15.00	14"	356.00	5.00		ACIER-API	TUBE-PLEIN		
0.00	15.50	20"7/8	530.00	10.00		ACIER-API	TUBE-PLEIN		
15.00	95.00	14"	356.00	5.00		ACIER-API	FENTES-OBLONGUES		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	15.50	20"7/8	530.00	CIMENT	CLK	Gravitaire			2.20


FORAGE C5

Client : CHAMTOR
 Maître d'oeuvre : CHAMTOR
 Localisation de l'ouvrage : 51110 BAZANCOURT

Travaux réalisés :
 du : 25/05/2010 au : 21/07/2010

Coordonnées de l'ouvrage :
 Géographique
 X:
 Y:
 Z altitude sol: +0,000 m

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)



Le 09/09/2010 à S.T. Avertin
 CERTIFIÉ CONFORME À L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise

SAP CGTH
 Service des Forages d'Eau
 B-33134

37400 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex
 Tél. 02 47 28 25 24 - Fax 02 47 28 26 40