

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'ESSAI 1 - REBOUCHE

Entreprise:	SAS VAN INGEN FORAGES
Client:	CONSEIL DEPARTEMENTAL D'EURE ET LOIRE
	28028 CHARTRES CEDEX
Maître d'oeuvre:	EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES
	Allée Gueslin 28630 MIGNIERES
Exploitant:	COLLEGE

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 56 avenue Dunois
28240 LA LOUPE

Coordonnées : **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 19/07/2021

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 23/07/2021

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Ecofore 903

Resp. Chantier : LOIC - VAN INGEN

Date début pompage : 23/07/2021

Niveau statique non perturbé : 34.20 m

Date fin de pompage : 23/07/2021

Débit Maxi. d'essai : 1.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'ESSAI 1 - REBOUCHE

Client:	CONSEIL DEPARTEMENTAL D'EURE ET LOIRE		
Maître d'oeuvre:	EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES		
Lieu de l'ouvrage :	56 avenue Dunois		
	28240	LA LOUPE	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	Argile grise
2.00	7.00	Argile rouge +calcaire
7.00	13.00	Argile rouge + silex
13.00	16.00	Argile jaune à silex
16.00	25.00	Sable orange
25.00	29.00	Argile orange
29.00	49.00	Argile jaune + argile blanche sableuse + grès de 46 à 49 m
49.00	51.00	Argile jaune + calcaire
51.00	53.00	Marne bleu +craie

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	53.00	14"3/4	375.00	Rotary	Boue
0.00	3.00	24"	610.00	Tariere	Air
3.00	14.50	20"	508.00	Rotary	Boue
14.50	53.00	14"3/4	375.00	Rotary	Boue

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Épais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	18.00	8"7/8	225.00	13.00		P.v.c.	Tube-plein		
18.00	50.00	8"7/8	225.00	13.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.50	

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	15.00	8"7/8	225.00	Ciment	Cpa 32.5	Sous pression			2.50
0.00	16.00	Rebouc	0.00	Ciment	Cpa 32.5	Sous pression			
16.00	50.00	Rebouc	0.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		
15.00	53.00	8"7/8	225.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	4.30

FORAGE D'ESSAI 1 - REBOUCHE

Travaux réalisés :

1/1

du : 19/07/2021 au : 23/07/2021

Client :

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'EURE ET LOIRE

Maitre d'oeuvre :

EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES

Localisation de l'ouvrage : 56 avenue Dunois

28240 LA LOUPE

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/266

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'ESSAI 2 - REBOUCHE

Entreprise:	SAS VAN INGEN FORAGES
Client:	CONSEIL DEPARTEMENTAL D'EURE ET LOIRE
	28028 CHARTRES CEDEX
Maître d'oeuvre:	EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES
	Allée Gueslin 28630 MIGNIERES
Exploitant:	COLLEGE

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 56 avenue Dunois
28240 LA LOUPE

Coordonnées : **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 23/07/2021

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 28/07/2021

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Ecofore 903

Resp. Chantier : LOIC - VAN INGEN

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 0.00 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'ESSAI 2 - REBOUCHE

Client:	CONSEIL DEPARTEMENTAL D'EURE ET LOIRE		
Maître d'oeuvre:	EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES		
Lieu de l'ouvrage :	56 avenue Dunois		
	28240	LA LOUPE	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre
1.00	5.00	Argile rouge à silex
5.00	9.00	Argile à silex jaune
9.00	20.00	Sable grossier jaune et ocre
20.00	37.00	Sable argileux jaune
37.00	47.00	Argile jaune sableuse jaune
29.00	49.00	Argile jaune + argile blanche sableuse + grès de 46 à 49 m
47.00	57.00	Argile jaune sableuse avec passage de grès
57.00	60.00	Marne grise

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	60.00	12"1/4	311.00	Rotary	Boue

* Reconnaissance

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	10.00	Rebouc	0.00	Ciment	Cpa 32.5	Sous pression			
10.00	60.00	Rebouc	0.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	4.20

FORAGE D'ESSAI 2 - REBOUCHE

Travaux réalisés :

1/1

du : 23/07/2021 au : 28/07/2021

Client :

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'EURE ET LOIRE

Maitre d'oeuvre :

EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES

Localisation de l'ouvrage : 56 avenue Dunois

28240 LA LOUPE

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/302

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise