

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Entreprise:	SAS VAN INGEN	FORAGES		
Client:				
Maître d'oe	euvre:			
Exploitant:				
Code National BSS	:	N° Déclaration ** :		
Police de l'eau * : * Numéro de déclaration au titr		** N° d'enregistrement de déclara ion préalable		
Lieu de l'ouvrage : Coordonnées : Nombre de forages	36370 MAUVIERES Longitude 556 148 Zone Lambert-93 métrique	Latitude 6 609 520 <u>Altitude :</u>	0.0	00 m
Date début de l'ouvr Date fin de l'ouvrage Machine :		Resp. M. Ouvrage : Resp. M. Oeuvre : Resp. Chantier :		
Date début pompag Date fin de pompag Nombre de nappes	e: 07/06/2022	Niveau statique non perturbé : <u>Débit Maxi. d'essai :</u> Rabattement correspondant :	17.70 2.70 9.30	m m3/t m
Notes :				



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

3 Le Haut Durnet

36370 MAUVIERES

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	5.00	Argile noire
5.00	22.00	Calcaire ocre
22.00	26.00	Calcaire gris
26.00	31.00	Calcaire marneux gris
31.00	37.00	Calcaire oxydé gris + marne

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	37.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air

^{*} Reconnaissance

TUBAGE

	De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Туре	Slot	Vide %
ſ	0.00	3.00	9"	230.00	5.60		Acier-api	Tube-plein		
١	0.00	25.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Tube-plein		
l	25.00	37.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	2.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 55	Annulaire			0.04
2.00	37.00	5"1/2	140.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	1.50

									: 07/06/2022	1\1	
Ma	ient : hitre d'oeuvre : calisation de l'ouvrage		3 Le Haut Durnet 36370 MAUVIERES						Coordonnées de l'ouvrage : Lambert-93 métrique Longitude (X): 556 14 Latitude (Y): 6 609 52 Altitude sol (Z): +0,000 1		
Echell	e : 1/186	Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dess						SSUS) Nombre de forages : 1			
errains	Coupe Lithologique	Forage	Annulaires		n.s. 17	7,70 m	Tubages A	Accessoires (Commentaires		
- 0.00	Argile noire	0.00	2.00	Ciment Cpa 55	9 000 g 00 5 000 g 00 5 000 g 00 6 00 g 00 6 00 6 00 g 00 g	T 9" (230 mm)	3.00				
- 5.00	Calcaire ocre			F 8*7/8 (225 mm) — Gravier (2-4 mm) —		T 5"1/2 (140 mm)					
22.00	Calcaire gris				66 C C C C C C C C C C C C C C C C C C		25.00				
31.00	Calcaire mameux gris				5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C 5"1/2 (140 mm)					
•	Calcaire oxydé gris + marne		27.00		200 C C C C C C C C C C C C C C C C C C		3700				
VA F 0	Le/										