

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise:	NORMANDIE FORAGE .
Client:	MAIRIE DE COLOMBY ANGUERNY 2 - 4 RUE DU REGIMENT DE LA CHAUDIERE 14610 COLOMBY SUR THAON
Maître d'oeuvre:	MAIRIE DE COLOMBY ANGUERNY 2 - 4 RUE DU REGIMENT DE LA CHAUDIERE 14610 COLOMBY SUR THAON
Exploitant:	MAIRIE DE COLOMBY ANGUERNY 2 - 4 RUE DU REGIMENT DE LA CHAUDIERE 14610 COLOMBY SUR THAON

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* : 10748

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : ECOLE ELEMENTAIRE - RUE DU REGIMENT DE LA CHAUDIERE  
14610 COLOMBY SUR THAON

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 16/02/2022

Resp. M. Ouvrage : MAIRIE

Date fin de l'ouvrage : 16/02/2022

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 19.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 2.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : FORAGE DE REJET

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:	MAIRIE DE COLOMBY ANGUERNY
Maître d'oeuvre:	MAIRIE DE COLOMBY ANGUERNY
Lieu de l'ouvrage :	ECOLE ELEMENTAIRE - RUE DU REGIMENT DE LA CHAUDIERE
	14610 COLOMBY SUR THAON

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	LIMON DES PLATEAUX
1.00	7.00	CALCAIRE BLANC
7.00	8.00	ARGILE MARRON CLAIRE
8.00	12.00	ARGILE GRISE
12.00	21.00	ARGILE MARRON CLAIRE
21.00	30.00	CALCAIRE ARGILEUSE
30.00	36.00	ARGILE SABLEUSE VERT MARRON
36.00	40.00	CALCAIRE + SABLE BLANC

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	40.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
36.00	2.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	28.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		50
28.00	36.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
36.00	40.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Clk	Sous pression			



# FORAGE D'EAU

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage :

MAIRIE DE COLOMBY ANGUERNY

MAIRIE DE COLOMBY ANGUERNY

ECOLE ELEMENTAIRE - RUE DU REGIMENT DE LA

14610 COLOMBY SUR THAON

Travaux réalisés :  
du : 16/02/2022 au : 16/02/2022

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique

Longitude (X):

0

Latitude (Y):

0


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Nombre de forages :  
1

Echelle : 1/201

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)



**NORMANDIE FORAGE**

Le 14/03/2022 à Verson  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise  
251, rue de l'Odon - 14790 VERNON  
Tél : 02 31 06 10 27 - Port : 06 15 05 68 74  
normandieforage@wanadoo.fr  
N° Siren 429 697 708 00022

Lambert 1 carto métrique Long.: 0 Lat.: 0 Alt.: +0,000 m

PAGE: 1