

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU 22 ML REJET



National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 10 Rue Guerrière
14000 CAEN

Coordonnées : **Longitude** 0 **Latitude** 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 06/07/2022

Resp. M. Ouvrage : LEROY

Date fin de l'ouvrage : 06/07/2022

Resp. M. Oeuvre : PRUDENCE

Machine : Stenuick

Resp. Chantier : PRUDENCE

Date début pompage : **Niveau statique non perturbé :** 12.80 m

Date fin de pompage : **Débit Maxi. d'essai :** 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 0.00 m

Notes : REJET A 12.80 METRES
RAS
LE REJET BOIT L'INTEGRALITE DU POMPAGE A 2.5 M3/HEURE : OK

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU 22 ML REJET

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	12.00	CALCAIRE FRACTURE AVEC ARGILE
12.00	22.00	CALCAIRE et FAILLES
22.00	22.20	PERTE TOTALE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	13.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
13.00	22.20	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
15.00	5.00
22.00	15.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	14.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
14.00	18.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		
18.00	20.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
20.00	22.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
12.00	13.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactonite				

FORAGE D'EAU 22 ML REJET

Travaux réalisés : du : 06/07/2022 au : 06/07/2022

1/1


Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert 1 carto métrique
 Longitude (X): 0
 Latitude (Y): 0
 Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/112

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le/...../..... à
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
 Tampon et signature du chef d'entreprise