

DOSSIER TECHNIQUE

PIÉZOMÈTRE PZ2 AVAL

Entreprise: **FORALEST MAURUTTO SAS**

Code National BSS : BSS004GQSV / X

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 9 rue du Vaucluse
68270 WITTENHEIM

Coordonnées : Longitude 007°18'28,43"E Latitude 047°49'16,48"N **Altitude :** 230.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 10/01/2023

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 11/01/2023

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Comacchio

Resp. Chantier :

Date début pompage : 13/01/2023

Niveau statique non perturbé : 3.50 m

Date fin de pompage : 13/01/2023

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : Soufflage du piézomètre

TRONCONS de L'OUVRAGE

PIÉZOMÈTRE PZ2 AVAL

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 9 rue du Vaucluse

68270

WITTENHEIM

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.80	Remblai terreux
0.80	13.00	Graviers sables grossier gris foncé
13.00	14.00	Graviers sables gris, argileux

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	14.00	5"1/4	133.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	10.00	3"1/2	90.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
10.00	14.00	3"1/2	90.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	4.00	3"1/2	90.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
4.00	5.00	3"1/2	90.00	Billes-argile	Compactonite				
5.00	14.00	3"1/2	90.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	

