

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Entreprise: SAS VAN INGEN FORAGES

Client: SCI CHAMP CHENU
4 Rue du 25 aout 1944
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Maître d'oeuvre: SCI CHAMP CHENU
4 Rue du 25 aout 1944
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Exploitant: SCI CHAMP CHENU
4 Rue du 25 aout 1944
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Champ chenu
37600 ST JEAN ST GERMAIN

Coordonnées : Longitude 552 855 Latitude 6 667 341 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 22/02/2023 **Resp. M. Ouvrage :** SCI CHAMP CHENU

Date fin de l'ouvrage : 23/02/2023 **Resp. M. Oeuvre :** SCH CHAMP CHENU

Machine : Ecofore 903 **Resp. Chantier :** ETIENNE - VAN INGEN

Date début pompage : 23/02/2023 **Niveau statique non perturbé :** 38.50 m

Date fin de pompage : 23/02/2023 **Débit Maxi. d'essai :** 0.50 m3/h

Nombre de nappes identifiées : **Rabattement correspondant :** 4.00 m

Notes : Au delà de 0.5 m3/h de débit le niveau dynamique s'écroule jusqu'à la pompe qui était placée en fond de forage à 57 m



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Client: | SCI CHAMP CHENU |
| Maître d'oeuvre: | SCI CHAMP CHENU |
| Lieu de l'ouvrage : | Champ chenu |
| | 37600 ST JEAN ST GERMAIN |

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|-------|-------|---|
| 0.00 | 1.00 | Terre végétale |
| 1.00 | 4.00 | Argile dense |
| 4.00 | 36.00 | Calcaire très tendre et cavité argileuse |
| 36.00 | 60.00 | Perte totale (calcaire ou craie présumée) trou à 36 m |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 60.00 | 8"5/8 | 219.00 | M.f.t. | Air |

* Reconnaissance

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00 | 3.00 | 9" | 230.00 | 5.00 | | Acier-api | Tube-plein | | |
| 0.00 | 38.00 | 5"1/2 | 140.00 | 7.00 | | P.v.c. | Tube-plein | | |
| 38.00 | 58.00 | 5"1/2 | 140.00 | 7.00 | | P.v.c. | Crepine fentes | 1.00 | |

REMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 10.00 | 5"1/2 | 140.00 | Ciment | Cpa 32.5 | Sous pression | | | 0.50 |
| 10.00 | 58.00 | 5"1/2 | 140.00 | Gravier | Graviers de loire | Gravitaire | Roule | 2.00-4.00 | 2.00 |
| 58.00 | 60.00 | Rebouc | 0.00 | Remblai | | | | | |

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Client :

SCI CHAMP CHENU

Maitre d'oeuvre :

SCI CHAMP CHENU

Localisation de l'ouvrage :

Champ chenu

37600 ST JEAN ST GERMAIN

Travaux réalisés :

du : 22/02/2023 au : 23/02/2023

1/1

Coordonnées de l'ouvrage :

Lambert-93 métrique

Longitude (X):

552 855

Latitude (Y):

6 667 341


Altitude sol (Z):

+0,000 m

Echelle : 1/302

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



VANINGEN
FORAGES

Le/...../..... à

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

Lambert-93 métrique Long.: 552 855 Lat.: 6 667 341 Alt.: +0,000 m

PAGE: 3