



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com

TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DE L'ELEVAGE

à
Bannes (51)
EARL DE LA COLOMBIERE

**TRAVAUX REALISES
DU
30 Mai au 1er Juin 2023**

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	EARL DE LA COLOMBIERE, 5 rue des Courtieux - 51230 Bannes		
Date :	30/05/2023	n° DREAL :	386211
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'élevage		
Lieu du chantier :	Bannes (51)		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		380	273
0,00	10,00	CPJ45	x		250	140
10,00	10,50	Jupe			250	140

POMPAGE	NS (m) : 20,5	Côte / Sol (m) : -0,58	Pompe : SP 8/10
----------------	----------------------	-------------------------------	------------------------

ND (m)	Q (m3)	Temps
33,70	0,60	1h30
Acidification : 1,00 tonne(s)		
Rinçage 20 mn à 15 m³/h		
26,30	1,00	1h40
Essai à 2,00 m³/h pendant 35 mn :		
30,70	2,00	<i>non stabilisé</i>
26,50	1,10	2h00
Pompage par arrêts / démarrages :		
=> 5 mn d'arrêt / 10 mn de pompage : x3		

ND (m)	Q (m3)	Temps
26,50	1,10	2h00
Débit spécifiques		
Q' =	0,18	m³ / h / m
Coordonnées :		
- X : 48,797363°		
- Y : 3,903927°		
- Z : 156,85 m		
Observations :		
Le forage pourra être pompé à un débit max de 1 m³/h		
La pompe pourra être installée à -45 m		
Il est recommandé l'installation d'une sonde sécurité manque d'eau		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

