

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la facture suite à notre intervention.

**Informations du forage**

*Profondeur 50m*

*Débit 0,8m<sup>3</sup>/h*

*Niveau -20m*

*Installation de la pompe à -45m MAXI*

*Prévoir de développer le forage en dessous du débit estimé, puis d'augmenter à 1m<sup>3</sup>/h si cela est possible.*

Bonne réception.

Cordialement,

**OCCI**FOR