

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61	
Client :	Cne de St Brice Courcelles, Place Roosevelt - 51370 St Brice Courcelles		
Date :	30/08/2023	n° DREAL :	541235
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage de vergers		
Lieu du chantier :	Saint Brice Courcelles, Forage F1		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	5,50	CPJ45		x	220	140
5,50	6,00	Jupe			220	140

POMPAGE	NS (m) : 1,81	Côte / Sol (m) : -0,4	Pompe : SPV 10
----------------	----------------------	------------------------------	-----------------------


ND (m)	Q (m3)	Temps
1,92	10,00	3h
Acidification :	-	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
Arrêts / Démarrages : 15 mn		
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps


ND (m)	Q (m3)	Temps
2,72	10,00	3h30
Débit spécifiques		
Q' =	10,99	m ³ / h / m
Coordonnées Lambert 93 :		
- X : 771558,9		
- Y : 6908288,2		
- Z : 73,70 m		
Observations :		
N°BSS : BSS004JDUL		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :	Cne de St Brice Courcelles, Place Roosevelt - 51370 St Brice Courcelles		
Date :	30/08/2023	n° DRIRE :	541235
Affaire suivie par :			
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage de vergers		
Lieu du chantier :	Saint Brice Courcelles, Forage F1		





Forage F1
Alt : 73.70 m

Forage F2
Alt : 74.00 m

BSS004JDUL

BSS004JDUN