

5932.

ALS 150529 -

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG  
—  
SERVICE DE LA CARTE GÉOLOGIQUE  
D'ALSACE ET DE LORRAINE

**BRGM**  
Service Géologique Régional Alsace (SGAL)  
Parc Club des Tanneries  
15 rue du Tanin - Lingolsheim  
B.P. 177 - 67834 TANNERIES Cedex

NOTE GEOLOGIQUE

Commune de LA VANCELLE

Alimentation en eau potable  
de HURST (annexe de La Vancelle) Bas-Rhin

18 Février 1965

1, RUE BLESSIG  
TÉLÉPHONE: 35.43.00  
C. C. P. STRASBOURG: 5.506.43

505 - 67 - 2 - 65

Date	Source N° 1	Source N° 2	Source N° 3	Source N° 4	Total
22.11.52	0,50	0,08	0,16	0,69	1,43 l/s
27.12.52	0,40	0,05	0,143	0,40	0,993 l/s
17.10.52 (étiage)	0,33	0,02	0,08	0,36	0,79 l/s
23.10.52 (étiage)	0,33	0,04	0,08	0,33	0,78 l/s
9.10.52	0,33	0,024	0,08	0,50	0,934 l/s
28.12.53	0,22	0,022	0,27	0,30	0,812 l/s
19.3.53	0,18	0,036	0,09	0,33	0,636 l/s
2.3.53	0,50	0,045	0,11	0,40	1,055 l/s
9.11.53 (étiage)	0,23	0,033	0,31	0,33	0,903 l/s
5.8.63	0,23	0,13	0,20	-	-
28.10.63 (étiage)	0,20	0,067	0,11	0,09	0,467 l/s
27.7.64 (étiage excepté)	0,25	0,085	0,28	0,20	0,815 l/s

Les mesures effectuées font apparaitre une certaine fluctuation de l'ensemble des débits qui varient entre 1,43 et 0,46 l/s.

Dans les plus mauvaises conditions, on est assuré de pouvoir faire face aux futurs besoins de HURST estimés à 0,46 l/s.

#### PROGRAMME DE TRAVAIL

Il convient en premier lieu de faire procéder à une analyse physico-chimique et bactériologique des eaux de chacune des

./.

A.E.P.  
LA VANCELLE-Hurst  
Echelle 1:25 000

Sélect. 56

