

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-51.com


TRAVAUX DE RECONNAISSANCE POUR LES BESOINS DE L'IRRIGATION

à

**Chézy En Orxois (02) - Projet n°2
SCEA FERME CENTRALE**

Forage certifié conforme

**TRAVAUX REALISES
DU
23 au 25 Aout 2023**



RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SCEA Ferme Centrale, 4 rue aux lieux - 02810 Chézy en Orxois	
Date :	23/08/2023	n° DREAL : 541206
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage de reconnaissance pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Chézy en Orxois ; Projet n°2	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	29,00
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	6,50	350	Tarière	à sec
6,50	29,50	250	Rotary	Air

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	6,50	273	273/263	Acier E24.2		x
0,00	8,00	180	180/163	PVC		x
8,00	28,00	180	180/163	PVC	x 2 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SCEA Ferme Centrale, 4 rue aux lieux - 02810 Chézy en Orxois	
Date :	23/08/2023	n° DREAL : 541206
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage de reconnaissance pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Chézy en Orxois ; Projet n°2	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,50	6,50	CPJ45	x		350	273

POMPAGE NS (m) : 19,98 Côte / Sol (m) : -0,5 Pompe :

ND (m)	Q (m3)	Temps
22,51	5,00	0h04
22,52	5,00	0h18
26,30	10,00	0h20
26,40	10,00	0h25
26,66	10,00	0h35
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
Acidification :		tonne(s)

Sable

20 grad.
20 grad.
22 grad.

ND (m)	Q (m3)	Temps
26,60	10,00	0h35
Débit spécifiques		
Q' =	1,51	m ³ / h / m

Coordonnées :

- X : 49,13247
- Y : 3,18786
- Z : 107,00 m
- N°BSS004JDLQ


Observations :

Le débit/rabattement étant trop faible le site sera abandonné.
Le forage sera remblayé dans les règles de l'art

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SCEA Ferme Centrale, 4 rue aux leux - 02810 Chézy en Orxois	
Date :	23/08/2023	n° DREAL : 541206
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage de reconnaissance pour les besoins de l'irrigation	
Lieu du chantier :	Chézy en Orxois ; Projet n°2	



RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SCEA Ferme Centrale, 4 rue aux lieux - 02810 Chézy en Orxois	
Date :	23/08/2023	n° DREAL : 541206
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Abandon d'un forage de reconnaissance l'irrigation	
Lieu du chantier :	Chézy en Orxois ; Projet n°2	

