

# DOSSIER TECHNIQUE

## PUITS DE RABATTEMENT DE NAPPE P1



Charte qualité

Entreprise:	<b>AQUAFORAGE</b>
Client:	<b>SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU</b> 20 rue Paul Valery 34200 SETE
Maître d'oeuvre:	<b>ARTELIA</b> 16 rue Simone Veil 34200 SETE
Exploitant:	<b>SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU</b> 20 rue Paul Valery 34200 SETE

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* : 658314

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Place Aristide Briand  
34200 SETE

**Coordonnées :** Longitude 003°41'40,66"E Latitude 043°24'15,51"N **Altitude :** 10.00 m

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 23/10/2023

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 24/10/2023

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** MASSENZA MI-9

**Resp. Chantier :** GAT

**Date début pompage :**

**Niveau statique non perturbé :** 5.10 m

**Date fin de pompage :**

**Débit Maxi. d'essai :** 50.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :** Température : 19.7 °C  
Conductivité : >4000 µS

# TRONCONS de L'OUVRAGE

## PUITS DE RABATTEMENT DE NAPPE P1



**Client:** SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU

**Maître d'oeuvre:** ARTELIA

**Lieu de l'ouvrage :** Place Aristide Briand

**34200 SETE**

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Remblais
1.00	3.00	Argile beige
3.00	7.00	Argile rouge
7.00	11.00	Calcaire fracturé gris

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	11.00	16"	406.40	Roto-percussion	Air

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-1.00	4.00	12"3/4	323.90	4.00		Acier-api	Tube-plein		
4.00	7.00	12"3/4	323.90	4.00		Acier-api	Crepine fentes	1.00	
7.00	10.00	12"3/4	323.90	4.00		Acier-api	Crepine nervures-rep.	1.00	

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	11.00	12"3/4	323.90	Gravier	Gravier de silice	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	0.60

### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
10.00	10.00	Bouchon

**Travaux réalisés :** 1\1  
du : 23/10/2023 au : 24/10/2023

**Client :**

**SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU**

**Maitre d'oeuvre :**

**ARTELIA**

**Localisation de l'ouvrage : Place Aristide Briand**

34200	SETE
-------	------

**Coordonnées de l'ouvrage :**

Géographique

Longitude (X): 003°41'40,66"E


Latitude (Y): 043°24'15,51"N

Altitude sol (Z): +10,000 m

Echelle : 1/60

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le ...../...../..... à .....

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise