



bourgeois.forage@orange.fr
24 rue du Corps de Garde
10700 Chapelle Vallon
Port : **06.19.18.37.35**
Tel : 03.25.47.30.72
Site : www.bourgeois-forage-aube.fr

BSS004KJYZ

RAPPORT DE CHANTIER

Situation du chantier :

SAS BIOGAZ des Vieilles Vignes - Premierfait

Affaire :

Réalisation d'un forage de pompage de 49 mètres

Date : du 27 au 28.02.24

FORAGE DE POMPAGE :

1 - Méthodologie :

-de 0m à -49m : foration au Rotary à l'eau claire Tricône à dents Ø 254mm

2 - Equipement en PVC de Ø 150/165mm vissé :

-de 0m à -12m : tube plein

-de -12m à -49m : tube crépiné fentes de 1mm

Mise en place d'un bouchon de fond PVC vissé

Tête de puits : capot PVC vissé

Parapluie de cimentation à -11m

3 - Etanchéité :

-de -9m à -11m : mise en place d'un bouchon d'argile gonflante de type Orégonite

4 - Cimentation :

-de -1m à -9m : cimentation annulaire avec injection par canne de coulis de ciment Calcia

5 - Lithologie :

-de 0m à -0,50m : terre végétale

-de -0,50m à -42m : craie blanche

-de -42m à -49m : craie grisâtre