

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE REJET

Entreprise: ETS ROBERT MENTZLER

Code National BSS : BSS004HTUZ / X

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 13 RUE SEBASTIEN ERARD  
67100 STRASBOURG

**Coordonnées :** Longitude 007°45'9,4"E Latitude 048°33'25,27"N **Altitude :** 0.00 m

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 05/06/2023

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 09/06/2023

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** Battage

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :** 08/06/2023

**Niveau statique non perturbé :** 4.00 m

**Date fin de pompage :** 09/06/2023

**Débit Maxi. d'essai :** 4.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 0.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE REJET

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 13 RUE SEBASTIEN ERARD

67100 STRASBOURG

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	REMBLAI
1.00	4.00	LEUS
4.00	7.00	SABLE GRAVIER
7.00	12.00	GRAVIER

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	12.00	4"1/4	110.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	9.00	4"1/4	110.00	0.00		Acier-api	Tube-plein		
9.00	12.00	4"1/4	110.00	0.00		Acier-api	Crepine fentes		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	8.00	4"1/4	110.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
8.00	9.00	4"1/4	110.00	Billes-argile	Compactonite				
9.00	12.00	4"1/4	110.00	Gravier	Gravier ø 4 - 8	Gravitaire	Roule		

